

ANEKS NR 2 (EKO/56/2020/A/2)
DO UMOWY SPRZEDAŻY CIEPŁA Z DNIA 5.06.2020 R. (EKO-56-2020)

Zawarty w dniu 1.12.22 r. w Elblągu, pomiędzy:

ENERGA Kogeneracja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu, ul. Elektryczna 20a, 82-300 Elbląg, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000207049, prowadzonego w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 578-20-58-156, REGON 170356044, kapitał zakładowy 400 917 000,00 zł, którą reprezentują:

1. Michał Wawryn - Prezes Zarządu
2. Sławomir Gali - Prokurent

zwaną dalej „Sprzedawcą”

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu, przy ul. Fabrycznej 3, 82-300 Elbląg, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000127954, prowadzonego w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 578-000-26-19, REGON 170070454, kapitał zakładowy 16 594 500,00 zł, którą reprezentuje:

1.
2.

zwaną dalej „Odbiorcą”

łącznie zwane dalej „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”.

W związku z dokonaną w dniach od 24.08. do 15.09.2022 r. wymianą przetworników przepływu dla Magistral Północ (Zawada) i Wschód (Zamech), Strony postanawiają dokonać następujących zmian w umowie sprzedaży ciepła z dnia 5.06.2020 r. z późn. zm. (dalej „Umowa”):

§ 1.

1. Zmianie ulega załącznik Nr 3 do Umowy.

§ 2.

1. Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.
2. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez Strony z mocą obowiązywania od dnia 15.09.2022 r.
3. Następujący załącznik stanowi integralną część niniejszego aneksu i załącznik nr 3 do Umowy.
4. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

Sprzedawca

Odbiorca

1. Magistrale ciepłownicze

PRZETWORNIKI PRZEPLYWU DO CIEPŁOMIERZY DO WODY						
Magistrala	Rodzaj przetwornika	Średnica nominalna	Znak fabryczny	Nr fabryczny	Kontrola metrologiczna	Wytwórca
Wschód (Zamech)	ultradźwiękowy	DN300	SITRANS FUE380	006010H341	Ocena zgodności	Simens
Północ (Zawada)	ultradźwiękowy	DN300	SITRANS FUE380	007710H341	Ocena zgodności	Simens

PPRZELICZNIKI WSKAZUJACE DO CIEPŁOMIERZY DO WODY							
Magistrala	Typ przelicznika	Nr fabryczny	Zakres temperatur	Zakres różnicy temperatur	Rodzaj czujników temperatur	Miejsce montażu przetwornika przepływu	Wytwórca
Wschód (Zamech)	CALEC energy master	5707334	od 1 °C do 200 °C	od 3 do 199 K	Pt100	zasilanie	INTEGRA METERING AG
Północ (Zawada)	CALEC energy master	5707332	od 1 °C do 200 °C	od 3 do 199 K	Pt100	zasilanie	INTEGRA METERING AG

PARY CZUJNIKÓW TEMPERATURY DO CIEPŁOMIERZY DO WODY						
Magistrala	TYP	Nr fabryczny	Zakres temperatur	Zakres różnicy temperatur	Rodzaj czujników temperatur	Wytwórca
Wschód (Zamech)	TSH 204	19/03898/1, 19/03898/2	od 0°C do 150°C	od 3 K do 150 K	Pt100	Przedsiębiorstwo Teletrans-Elkomp Sp. z o.o.
Północ (Zawada)	TSH 204	18.03863.1, 18.03863.2	od 0°C do 150°C	od 3 K do 150 K	Pt100	Przedsiębiorstwo Teletrans-Elkomp Sp. z o.o.


2. Woda dodatkowa do MSC

PRZETWORNIK PRZEPLYWU DO CIEPŁOMIERZA DO WODY						
Obiekt	Rodzaj przetwornika	średnica nominalna	Znak fabryczny	Nr fabryczny	Kontrola metrologiczna	Wytwórca
Uzupełnianie	ultradźwiękowy	DN50	SITRANS FUE380	006210H341	Ocena zgodności	Simens

PRZELICZNIK WSKAZUJACY DO CIEPŁOMIERZA DO WODY							
Obiekt	Typ przelicznika	Nr fabryczny	Zakres temperatur	Zakres różnicy temperatur	Rodzaj czujników temperatur	Miejsce montażu przetwornika przepływu	Wytwórca
Uzupełnianie	CALEC energy master	5707335	od 1 °C do 200 °C	od 3 K do 199 K	Pt100	zasilanie	INTEGRA METERING AG

PARY CZUJNIKÓW TEMPERATURY DO CIEPŁOMIERZA DO WODY						
Obiekt	TYP	Nr fabryczny	Zakres temperatur	Zakres różnicy temperatur	Rodzaj czujników temperatur	Wytwórca
Uzupełnianie	TSH 204	18.03864.1, 18.03864.2	od 0°C do 150°C	od 3 K do 150 K	Pt100	Przedsiębiorstwo Teletrans-Elkomp Sp. z o.o.

ODBIORCA



SPRZEDAWCA

